

LICENCIA DE CONEXIÓN A RED DE AGUA POTABLE

LA QUE SUSCRIBE C. **BETZABE SALAZAR SANTOS**, REGIDORA ÚNICA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLILAPAN; VERACRUZ. POR MEDIO DEL PRESENTE Y DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO AL CODIGO HACENDARIO MUNICIPAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SOBRE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DEL MUNICIPIO EN SUS ARTICULOS CONSECUTIVOS 213 AL 221, **OTORGA LA LICENCIA A CONEXIÓN A RED DE AGUA POTABLE.**

COMPROMETIENDOSE EL SOLICITANTE A REPARAR LOS DAÑOS QUE SE ORIGINEN CON MOTIVO DE ESTE, EN UN PLAZO DE 30 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE QUE SE INICIE DICHOS TRABAJOS.

IMPORTANTE: TODOS LOS TRABAJOS EFECTUADOS POR EL SOLICITANTE CORREN POR SU CUENTA.

DAÑOS A REPARAR									
BANQUETA: NO	GUARNICIÓN: NO								
PAVIMENTO HIDRAULICO.NO	CLAVE CATASTRAL:						CONDOMINIO:		
	ZONA	MPIO.	LOC.	REG.	MANZ.	LOTE	NIVEL	DEPTO	D.V.
	05	187	000	00	000	00	00	000	0

PROPIETARIO:	
NOMBRE Y/O APELLIDOS	
DIRECCIÓN:	COLONIA :
	MUNICIPIO: TLILAPAN.VER

VIGENCIA	
DEL:	AL :
CONCEPTO: <u>LICENCIA DE CONEXIÓN A RED DE AGUA POTABLE</u>	

CLAUSULAS:

PRIMERA: CON RESPECTO AL CORTE O DEMOLICIÓN EN BANQUETA, SE RECOMIENDA QUE SE HAGA A 45 GRADOS PARA MAYOR HOMOGENEIDAD, EN LA EXCAVACIÓN SE TIENE QUE HACER CON HERRAMIENTA MENOR (PALA Y PICO), DURANTE EL RELLENO EN LA ZANJA ES RECOMENDABLE QUE SE HAGA EN DOS CAPAS SEGÚN LA PROFUNDIDAD A PIZONADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN LIBRE DE MATERIAL GRUESO, PARA EVITAR QUE DAÑE A LA TUBERIA, SE TIENE QUE UTILIZAR UN CONCRETO DE F'C= 150 KG/CM²(1 BULTO DE CEMENTO, 5 BOTES DE 19 LTS DE GRAVA, 5 BOTES DE 19 LTS DE ARENA, 2 ½ BOTES DE 19 LTS DE AGUA), UTILIZAR ARENA, GRAVA Y AGUAS LIMPIAS, CONTROLAR EL AGUA UTILIZAR LA MENOR CANTIDAD POSIBLE PARA LLEGAR A LA RESISTENCIA RECOMENDADA, MEZCLAR ADECUADAMENTE LOS MATERIALES, CUANDO SE HAGA EL VACIADO SE RECOMIENDA EL PICADO Y COMPACTADO PARA QUE EL CONCRETO PENETRE Y FUNCIONE CORRECTAMENTE, DESPUES SE LE DA EL ACABADO DE ESCOBILLADO.

SEGUNDA: CON RESPECTO AL CORTE O DEMOLICIÓN EN GUARNICIÓN, SE RECOMIENDA QUE SE HAGA A 45 GRADOS PARA MAYOR HOMOGENEIDAD, EN LA EXCAVACIÓN SE TIENE QUE HACER CON HERRAMIENTA MENOR (PALA, PICO), EL MOLDE PARA EL VACIADO DEL CONCRETO PUEDE SER MADERA O CIMBRA MÉTALICA, SE TIENE QUE UTILIZAR UN CONCRETO DE F'C=150 KG/CM²(1 BULTO DE CEMENTO, 5 BOTES DE 19 LTS DE GRAVA, 5 BOTES DE 19 LTS ARENA, 2 ½ BOTES DE 19 LTS DE AGUA), UTILIZAR ARENA, GRAVA Y AGUA LIMPIAS. CONTROLAR EL AGUA UTILIZAR LA MENOR CANTIDAD POSIBLE PARA LLEGAR A LA RESISTENCIA RECOMENDADA EL PICADO Y COMPACTADO PARA QUE EL CONCRETO PENETRE Y FUNCIONE CORRECTAMENTE, DESPUES SE LE DE EL ACABADO.

TERCERA: SE TIENE QUE RETIRAR TODOS LOS MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y LA VIA PUBLICA TIENE QUE ESTAR LIBRE DE TODO OBSTACULO PARA NO OBSTRUIR EL PASO DEL PEATÓN EN GUARNICION Y BANQUETA.

CUARTA: EL SOLICITANTE SE COMPROMETE A REPARAR TODOS LOS DAÑOS OCASIONADOS DURANTE LA OBRA DURANTE 10 DÍAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE QUE INICIE DICHOS TRABAJOS. ASI TAMBIEN HACER LOS TRABAJOS ADECUADAMENTE CON LAS RECOMENDACIONES HECHAS EN LAS CLAUSULAS PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA.

FOLIO: 00

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"

OTORGA LA LICENCIA

TLILAPAN; VER. A 1 DE ENERO DEL 2016

VO.BO.

C.BETZABE SALAZAR SANTOS

C. BERNARDO TEHUINTE

REGIDORA ÚNICA MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS